

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ
«Детский сад №88»

О.В. Борисова

«15» 09 2024 г.

Приказ № 572 «а» от 02.09. 2024 г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №88»

1.2. Адрес объекта 430024, РМ, г. Саранск, ул. Лихачева, д.13 «а»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1885,9 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1971, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального не планируется

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №88» (МДОУ «Детский сад №88»)

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 430031, РМ, г. Саранск, ул. Лихачева, д.30

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация городского округа Саранск

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) _____

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью

2.4 Виды услуг: образовательные

2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 220 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта
Троллейбус № 5,10, 15; Автобус №5, 1, 20; Маршрутное такси №16, 32, 21, 150 до остановки «Лихачева» Химмаш

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (с горки 15 градусов)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)			
		«А» доступность всех зон и помещений- универсальн ая	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанцион но	«Нет» не организов ана доступнос ть
1.	Все категории инвалидов и МГН				Нет
	<i>в том числе инвалиды:</i>				
2.	передвигающие ся на креслах колясках				Нет
3.	с нарушениями зрения				Нет
4.	с нарушениями слуха			ДУ	
5.	с умственными нарушениями			ДУ	

*- с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \ п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**					
		К для передви- гающих ся на креслах - коляска х	О с другими нарушен- иями зрения ОДА	С с наруше- ниями зрения	Г с наруше- ниями слуха	У с умстве- нными наруше- ниями	Для всех катего- рий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет	ДЧ	Нет	Нет	ДП	Нет
2	Вход (входы) в здание	Нет	ДЧ	ДУ	Нет	ДП	Нет
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нет	ДЧ	Нет	Нет	ДП	Нет
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нет	ДЧ	Нет	Нет	ДП	Нет
5	Санитарно- гигиенические помещения	Нет	ДЧ	Нет	Нет	ДП	Нет
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Нет	ДЧ	Нет	Нет	ДП	Нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нет	нет	Нет	Нет	ДП	Нет
8	Все зоны и участки	Нет	нет	Нет	Нет	ДП	Нет

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью; **ДЧ** - доступно частично всем; **ДУ** - доступно условно, **нет** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути

эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничного пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями, кроме инвалидов-колясочников. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно- функциональн ые зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный) ; оснащение оборудовани ем	индивидуаль ное решение с техническим и средствами реабилитаци и	технические решения невозможны - организация альтернативн ой формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Установка рельефных и силуэтных указателей. Требуется ремонт асфальтового покрытия, перил, создать плавный спуск для	-	

			колясок. При наличии финансирования.		
2.	Вход (входы) в здание	-	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Срок выполнения.	Установка пандусов. При наличии финансирования.	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования. Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола.	Установка поручней на путях следования. При наличии финансирования .	-

			На лестничных маршах установка рельефных пластин с номераами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. При наличии финансирова ния. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирова ния.		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Просторные помещения с ровным полом	Увеличение проемов дверных проходов. ликвидация порогов. При наличии финансирования - 2018 год. Установка	Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одностольных столов для детей-инвалидов.	Подъем на второй этаж инвалидов колясочников не возможен

			звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования .	При наличии финансирования .	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	Увеличение проемов дверных проходов. При наличии финансирования. Установка крючков для одежды, костылей и др. принадлежностей.	Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. При наличии финансирования.	-
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Наличие телефонной точки на первой этаже в доступном месте.	Капитальный ремонт электропроводки При наличии финансирования.	Обеспечение радиосвязи на групповых и административных дверях. При наличии финансирования.	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	Ремонт тротуаров, асфальтирование дороги. При наличии	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.	Оснащение регулируемого пешеходного перехода

			финансирова ния.	При наличии финансирова ния .	звуковым сигналом.
8.	Все зоны и участки				

4.2 Период проведения работ 2024-2028 г.г.

4.3 Адаптация в порядке капитального ремонта реконструкции в период 2024-2028 г.г.

4.4 Организация альтернативной формы обслуживания (указать)

4.5 Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежат(причина)

4.6 Включено в адресную программу (план) _____ на _____ год

4.7 Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте доступности): сайт МДОУ «Детский сад №88» <http://ds88-saransk-r13.gosweb/> (указать информационный ресурс, дату размещения (обновления) информации)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании: технического паспорта МДОУ «Детский сад №88», на основании акта №1 от 02.09.2024 г. обследования технического состояния здания детского сада

1. Информации об объекте, подписанной заведующей МДОУ «Детский сад №88» Борисовой О.В.

(должность, Ф.И.О.)

от « » _____ 2024 г.

2. Акта обследования объекта: №1 акта обследования технического состояния здания от « 02» 09. 2024 г.

Руководитель рабочей группы: заведующая О. В. Борисова
(должность, Ф.И.О.)

3. Решения Комиссии: дошкольное учреждение не предназначено по созданным условиям для беспрепятственного доступа всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения к действующему объекту МДОУ «Детский сад №88» как социальной, транспортной и

инженерной инфраструктуре, средствам связи и информации в соответствии
с СП 35-101-2001, СП 31-102-99

от « » 2024 г.